

157/12

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Dodávateľ: Kušík Pavol Podhorie 1438 18 61 Beluša | IČO: 30182000 DIČ/IČ DPH: LIČ 1022096273 | FAKTÚRA č. 19/2012 |
| SLSP a.s. pobočka Peňažný ústav Beluša | Číslo účtu 0063689087/0900 | Číslo objednávky 19/2012 |
| | | Konštantný symbol |

| | |
|-------------------|--|
| Prijemca: | Odberateľ: Odborné učilište internátne Ladce 018 63 Ladce |
| Konečný prijemca: | |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Spôsob dopravy: | IČO: 00162922 | DIČ/IČ DPH: 2020993180 |
| Miesto určenia: | Dátum vyhotovenia: 29.06.2012 | Dátum splatnosti: 15.7.2012 |
| | Dátum vzniku daňovej povinnosti | Forma úhrady |
| | Dátum dodania: | |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

| Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

Na základe vykonaných prác pri revízii elektrického zariadenia v objekte kuchyňa s jedálňou Vár faktúrujeme 191,66 euro.

ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE LADCE

239

3. 7. 2012

Handwritten signature

Prílohy : 2x revízne správy od elektrozariedenia
1x súpis vykonaných prác



Vystavil Kušík Pavol

Pečiatka a podpis

Handwritten signature

Počet príloh 3

nie som plátcou DPH

| | |
|---------------------------|--------|
| Celková cena EUR bez DPH: | 191,66 |
| Celková DPH v EUR | |
| Zaokrúhlenie | 191,66 |
| Celkom EUR s DPH: | |

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ - CENNÍK 2010

Odberateľ - názov organizácie: Odborné učilište internátne Ladce- Kuchyňa

Číslo objednávky: 49/2012

Číslo faktúry: 19/2012

Dátum: 29.06.2012

Miesto výkonu: Kuchyňa a jedáleň

| Popis práce | Jedn. | Množ | Jedn. cena (EUR) | Jedn. cena (SK) | Spolu (EUR) | Spolu (SK) |
|-------------|-------|------|------------------|-----------------|-------------|------------|
|-------------|-------|------|------------------|-----------------|-------------|------------|

Prehľadka rozvodových zariadení

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|------|--------|
| 101001 | Získanie stavu prípojky skrine | ks | 1,73 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | Získanie stavu rozvádzača do 10 prístrojou u poli rozvádzača | pole | 2,02 | 60,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Získanie stavu rozvádzača do 30 prístrojou u poli rozvádzača | pole | 3,45 | 104,00 | 3,45 | 104,00 |
| 1004 | Získanie stavu rozvádzača nad 30 prístrojou u poli rozvádzača | pole | 4,68 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | Získanie stavu na zapísanom rozv. Prípojky k rozvodu | pole | 3,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | Získanie stavu dosky k alebo oceľovej k rozvodu k el. lada | pole | 1,89 | 56,80 | 0,00 | 0,00 |

Prehľadka elektrických inštalácií

| | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| 103001 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí bezpečom do 5 úvodou | okruh | 0,67 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 3002 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí bezpečom do 10 úvodou | okruh | 0,72 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3003 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí bezpečom nad 10 úvodou | okruh | 28 | 0,75 | 22,80 | 21,01 | 632,80 |
| 3004 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí nebezpečom do 5 úvodou | okruh | 0,74 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3005 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí nebezpečom do 10 úvodou | okruh | 0,79 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3006 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí nebezpečom nad 10 úvodou | okruh | 0,87 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 3007 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí zúžit. nebezpečom do 5 úvodou | okruh | 0,83 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3008 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí zúžit. nebezpečom do 10 úvodou | okruh | 0,95 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3009 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí zúžit. nebezpečom nad 10 úvodou | okruh | 1,05 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3010 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí s nebezpeč. požiar. do 5 úvodou | okruh | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3011 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí s nebezpeč. požiar. do 10 úvodou | okruh | 1,03 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3012 | Získanie stavu elektr. inštal. v prostredí s nebezpeč. požiar. nad 10 úvodou | okruh | 1,30 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | |

Prehľadka elektrických spotrebičov s zátením stavu

| | | | | | | | |
|--------|---|----|------|-------|-------|-------|--------|
| 104001 | Získanie stavu pripojenie k zariadeniu k spotr. v bezpečom prostredí | ks | 39 | 0,44 | 13,30 | 17,22 | 518,70 |
| 4002 | Získanie stavu pripojenie k zariadeniu k spotr. v nebezpečom prostredí | ks | 0,44 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 4003 | Získanie stavu pripoj. zariadenia k spotr. u zúžit. nebezpečom prostredí | ks | 0,53 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4004 | Získanie stavu pripoj. zariadenia k spotr. s nebezpeč. ústom požiar. | ks | 0,57 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 4006 | Získanie stavu prenos k zariadeniu k spotrebiča | ks | 0,36 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Získanie stavu priamou k zariadeniu k spotrebiča v bezpečom prostredí | ks | 7 | 0,91 | 27,40 | 6,37 | 191,80 |
| 4011 | Získanie stavu priamou k zariadeniu k spotr. v nebezpečom prostredí | ks | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4012 | Získanie stavu priamou k zariadeniu k spotrebiča u zúžit. nebezpečom prostredí | ks | 1,03 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 4013 | Získanie stavu priamou k zariadeniu k spotrebiča u prostredí s nebezpeč. požiar. | ks | 1,17 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 4015 | dtb nad 10 MW v bezpečom prostredí | ks | 1,04 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 4016 | dtb nad 10 MW v nebezpečom prostredí | ks | 1,11 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 4017 | dtb nad 10 MW u zúžit. nebezpečom prostredí | ks | 1,17 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 4018 | dtb nad 10 MW u prostredí s nebezpeč. ústom požiar. | ks | 1,27 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 4020 | Získanie stavu prenos k zariadeniu k spotrebiča v bezpečom prostredí | ks | 4 | 0,67 | 20,20 | 2,68 | 80,80 |
| 4021 | Získanie stavu prenos k zariadeniu k spotrebiča v nebezpečom prostredí | ks | 0,71 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 4022 | Získanie stavu prenos k zariadeniu k spotr. u zúžit. nebezpečom prostredí | ks | 0,87 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 4023 | Získanie stavu akum. k zariadeniu k spotreb. do 10 MW u bezp. prostredí | ks | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4024 | Získanie stavu akum. k zariadeniu k spotreb. do 10 MW u nebezpečom prostredí | ks | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4030 | Získanie stavu indik. k zariadeniu k motora do 5 MW v bezpečom prostredí | ks | 13 | 0,83 | 25,00 | 10,79 | 326,00 |
| 4031 | Získanie stavu indik. k zariadeniu k motora do 5 MW v nebezpečom prostredí | ks | 0,87 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 4032 | Získanie stavu indik. k zariadeniu k motora do 5 MW u zúžit. nebezpečom prostredí | ks | 0,91 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | |

| Položka | Popis účelov | Jedn. | Množ. | Jedn. cena (EUR) | Jedn. cena (SK) | Spolu (EUR) | Spolu (SK) |
|---------|---|-------|-------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 4033 | dtb u prostredí s zabezpečením požiaru | ks | | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4035 | Zlúčenie stau indikčného motora nad 5 kW u bezpečnom prostredí | ks | | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4036 | dtb u prostredí s zabezpečením požiaru | ks | | 1,17 | 36,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Zlúčenie stau indikčného motora pre osvetlenie u bezpečnom prostredí | ks | | 0,89 | 26,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4041 | Zlúčenie stau indik. motora pre osvetlenie u bezpečnom prostredí | ks | | 0,91 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4042 | Zlúčenie stau indik. motora pre osvetlenie u zúžití zabezp. prostredí | ks | | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4043 | dtb u prostredí s zabezpečením požiaru | ks | | 1,05 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |

Ravfada

| | | | | | | | |
|--------|--|----|--|------|-------|------|------|
| 104050 | Zväzák a zväzákci agregátu | ks | | 2,87 | 86,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | Elektrické lo pre osvetlenie ráradu I. triedy | ks | | 1,30 | 39,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4051 | Elektrické lo pre osvetlenie ráradu II. triedy | ks | | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |

Prehľadka hromozvodu

| | | | | | | | |
|--------|--|----|--|------|-------|------|------|
| 105001 | Zlúčenie stau oclirany pred líderom blektu | ks | | 0,98 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--|----|--|------|-------|------|------|

Merania

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----|------|-------|-------|----------|
| 105001 | izolačný odporu prírodnou prípojkei skrine a rozvadzača | meranie | 4 | 0,28 | 8,30 | 1,10 | 33,20 |
| 6002 | izolačný odporu okruhu celého prevádzkové rozvadzača | meranie | | 0,39 | 11,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6003 | izolačný odporu okruhu celého rozvadzača alebo rozvodnice | meranie | | 0,28 | 8,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6004 | izolačný odporu okruhu rozvadzača do 5 úvodou | meranie | | 0,20 | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6005 | izolačný odporu okruhu rozvadzača do 10 úvodou | meranie | | 0,24 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | izolačný odporu okruhu rozvadzača nad 10 úvodou | meranie | 48 | 0,32 | 9,50 | 15,14 | 456,00 |
| 6008 | izolačný odporu spotrebiča | meranie | 50 | 0,24 | 7,20 | 11,96 | 360,00 |
| 6009 | impedancie z hčdy uplnača na rozvod. zar. spotrebiča a prístrojoch | meranie | 127 | 0,37 | 11,10 | 46,79 | 1 409,70 |
| 6010 | Zemné lo prechodové lo odporu v zemne na | meranie | | 2,00 | 60,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 | Celkové lo zemné lo prechodové lo odporu oclirané lo uodica | meranie | 1 | 1,94 | 58,40 | 1,94 | 58,40 |
| 6012 | Prechodové lo odporu oclirané lo spoje na alebo oclir. pospojovacia | meranie | 32 | 0,36 | 10,70 | 11,37 | 342,40 |
| 6016 | Základný elektrický uelici | meranie | 30 | 0,12 | 3,60 | 3,49 | 105,00 |

Pomocné práce

| | | | | | | | |
|--------|---|----|----|------|-------|------|--------|
| 107001 | Vypnitie uedenia, presklifvanie, označenie tab. opáčové zapuztie | ks | 1 | 0,99 | 17,80 | 0,99 | 17,80 |
| 7002 | Zlúčenie okla rozvadzačného okruhu a označenie okruhu | ks | | 0,64 | 19,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | Demonitáž a montáž krytu u prípojkei skrine | ks | | 0,99 | 17,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | Demonitáž a montáž krytu u rozvadzači | ks | 2 | 0,79 | 23,80 | 1,58 | 47,60 |
| 7006 | Demonitáž a montáž uelca zapuzdrečného rozvadzača | ks | | 0,91 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | Demonitáž a montáž dosky doskovej rozvodnice | ks | | 1,30 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | Demonitáž a montáž krytu el. prístroja, spotrebiča, lištatačnej krabice | ks | 12 | 0,36 | 10,70 | 4,26 | 128,40 |
| 7010 | Zariadenie arizácie na rad prírodnou oclirany kľúčce lo pruku | ks | | 0,36 | 10,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | Starou uel. úpočtové lo zafazena rozvadzača | ks | | 1,97 | 59,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | Starou uel. úpočtové lo zafazena okruhu | ks | | 0,68 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | Demonitáž a montáž skřizobnej suovky v zemne na | ks | | 0,79 | 23,80 | 0,00 | 0,00 |

Spolu: 159,72 4 811,60
EUR SK

19.06.2012 *Škuray*

Dátum a podpis vykonávateľa




g

Podpis preberajúceho


| Položka | Popis úkonu | | celk EUR | celkomSk |
|---------|--|-----|----------|----------|
| | Σ strán 1-2 súpravy práce | | 159.72 | 4811.60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 109001 | Úprava ceny pri cene revízie do 16,60 EUR | 30% | | |
| 9002 | Úprava ceny pri cene revízie od 16,60 do 66,40 EUR | 25% | | |
| 9003 | Úprava ceny pri cene revízie nad 66,40 EUR | 20% | 31.94 | 961.32 |

K fakturácii celkom:

191.66 - 5773.92


Odberateľ

Kontroloval

19.6.2012 
Prácu vykonal

